



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

5 февраля 2026 года

№ 78

г. Тара

Об утверждении актуализированного порядка действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Тарском районе Омской области (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций)

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом муниципального округа Тарский район Омской области, в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории района, Администрация Тарского муниципального района Омской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить актуализированный порядок действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Тарском районе Омской области (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Тарского района Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в официальном вестнике Тарского района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Тарского муниципального района Е.В. Ерошевича.

Глава муниципального района



Е.Н. Лысаков

Приложение
к постановлению Администрации
Тарского муниципального района
Омской области
от 05.02.2026 № 78

ПОРЯДОК
действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере
теплоснабжения в Тарском муниципальном районе Омской области
(в том числе с применением электронного моделирования аварийных
ситуаций)

1. Общие положения

1. Порядок действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Тарском муниципальном районе Омской области (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) (далее - Порядок) разработан в целях:

- определения возможных сценариев наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения;
- конкретизации технических средств и действий производственного персонала и спецподразделений по локализации аварий;
- координации деятельности Администрации Тарского муниципального района Омской области и ресурсоснабжающих организаций при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения на территории Тарского муниципального района Омской области;
- создания благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий по ликвидации аварийной ситуации;
- бесперебойного удовлетворения потребностей населения при ликвидации аварийной ситуации.

2. Настоящий Порядок обязателен для выполнения поставщиками и потребителями коммунальных услуг, тепло- и ресурсоснабжающими организациями, выполняющими ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Тарского муниципального района Омской области.

3. Основной задачей Администрации Тарского муниципального района Омской области, организаций жилищно-коммунального и топливно-энергетического хозяйства является обеспечение устойчивого тепло-, водо-, электроснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины, с учетом требований энергопотребления.

4. Ответственность за предоставление коммунальных услуг, взаимодействие диспетчеров ЕДДС Тарского муниципального района, диспетчеров (при наличии) организаций жилищно-коммунального комплекса, ресурсоснабжающих организаций и Администрации Тарского муниципального района Омской области определяется в соответствии с действующим законодательством.

5. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим законодательством. Ответственность потребителей и теплоснабжающих организаций определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон, прилагаемой к договору.

Поставщики коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение графиков ограничений отпуска теплоносителя и отключения абонентов от систем коммунального теплоснабжения в случае принятия неотложных мер по предотвращению и ликвидации аварий при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

2. Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения

- определения возможных сценариев возникновения и развития аварий, конкретизации технических средств и действий производственного персонала и подразделений по локализации аварий;

- создания благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий по ликвидации аварийной ситуации;

- обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг для населения и юридических лиц при ликвидации аварийных ситуаций.

Таблица 1 - Сценарии наиболее вероятных аварий, а также источники (места) их возникновения

Сценарии наиболее вероятных аварий	Описание аварийной ситуации, источник и место возникновения аварии	Источники (места) их возникновения	Возможные масштабы аварии и последствия	Уровень реагирования	Действия персонала

Прекращение подачи электрической энергии в котельную (общий сценарий для аварии системы электроснабжения котельной Тарского МР)	Остановка работы сетевых насосов в котельной	Нарушение работы системы электроснабжения котельной	Прекращение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения учреждения, понижения температуры в отапливаемых помещениях, размораживание внутренних отопительных систем	местный	Оперативно-ремонтному персоналу сообщить об отсутствии электроэнергии дежурному диспетчеру электросетевой организации, ответственному за электрохозяйство. Оперативно-ремонтному персоналу при длительном отключении электроэнергии перейти на резервный источник электроснабжения (дизельный генератор), организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала организации
Обрыв провода на воздушной линии электропередачи (далее ВЛ) обеспечивающей электроснабжение котельной. Место возникновения опора ВЛ или в месте ввода проводов от ВЛ в здание котельной. Ликвидацией	Остановка работы сетевых насосов в котельной	Нарушение работы системы электроснабжения котельной	Прекращение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения учреждения, понижения температуры в отапливаемых помещениях, размораживание внутренних отопительных систем	местный	При обнаружении обрыва провода ВЛ, независимо от места его возникновения (опора или ввод в здание), оперативно-ремонтному персоналу сообщить об отсутствии электроэнергии дежурному диспетчеру электросетевой организации Тарский РЭС ПО СЭС ПАО «Россети Сибирь»-

данной аварийной ситуации занимается Тарский РЭС ПО СЭС ПАО «Россети Сибирь»- «Омскэнерго »				«Омскэнерго» и ответственному за электрохозяйство предприятия. Оперативно- ремонтному персоналу при длительном отключении электроэнергии перейти на резервный источник электропитания (дизельный генератор), организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала организации. вызывать скорую помощь БУЗОО «Тарская ЦРБ» при наличии пострадавших, и обеспечить безопасность, оградив опасную зону и не приближаясь к оборванному проводу на расстояние ближе 8-10 метров
--	--	--	--	--

Выход из строя вводного автоматического выключателя или вводного рубильника (сгорел вводной автомат). Место возникновения - вводное распределительное устройство (ВРУ).	Остановка работы сетевых насосов в котельной	Нарушение работы системы электроснабжения котельной	Прекращение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения учреждения, понижения температуры в отапливаемых помещениях, размораживание внутренних отопительных систем	местный	При выходе из строя автоматического выключателя или вводного рубильника на котельной, оперативно-ремонтному персоналу сообщить об отсутствии электроэнергии дежурному диспетчеру электросетевой организации Тарский РЭС ПО СЭС ПАО «Россети Сибирь»- «Омскэнерго» и ответственному за электрохозяйство предприятия. Немедленно обратится к дежурному электрику предприятия или ООО «Тарасибэлектромонтаж» для диагностики и замены неисправного устройства. Организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала организации
Короткое замыкание электроустановки. Место возникновения: ВРУ или любой распределите	Остановка работы сетевых насосов в котельной	Нарушение работы системы электроснабжения котельной	Прекращение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения учреждения, понижения	местный	Оперативно-ремонтному персоналу сообщить об отсутствии электроэнергии дежурному диспетчеру

льный щит котельной или кабельная линия.			температуры в отапливаемых помещениях, размораживан ие внутренних отопительных систем	электросетевой организации Тарский РЭС ПО СЭС ПАО «Россети Сибирь»- «Омскэнерго» и ответственному за электрохозяйство предприятия. При обнаружении признаков короткого замыкания (искры, запах гари, срабатывание автоматов) немедленно отключить питание электроустановки с помощью автоматического выключателя, не прикасайтесь к оголенным проводам и не используйте воду для тушения пожара, а применяйте порошковый или углекислотный огнетушитель. После отключения электроэнергии и тушения возгорания вызвать электрика организации или электрика ООО «Тарасибэлектром онтаж» для диагностики и устранения неисправности Организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала
---	--	--	--	---

Взрыв водогрейного котла котельной Тарского муниципального района	Остановка работы котельной	Разрушение строительных конструкций здания котельной	Прекращение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения, понижение температуры в отапливаемых помещениях, размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем	местный	организации Оперативно-ремонтному персоналу остановить работу котельной, отключить от электроснабжения здание котельной, обеспечить охрану котельной. Оперативно-ремонтному персоналу сообщить ответственному за эксплуатацию тепловых энергоустановок котельной. Осуществить оповещение о взрыве работающих на объекте людей и их эвакуация в соответствии с имеющимся планом эвакуации, соответствующие службы, выполнить мероприятия, направленные на уменьшение ущерба, тушение пожара имеющимся оборудованием
Отсутствие топлива на котельной	Ограничение (остановка) работы котельной	Отсутствие топлива на котельной	Прекращение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения, понижение температуры в отапливаемых помещениях, размораживание наружных тепловых сетей и	местный	Оперативно-ремонтному персоналу необходимо немедленно остановить оборудование, перекрыть запорную арматуру котла и прекратить подачу подпиточной воды. Далее

			внутренних отопительных систем		следует перейти на резервное топливо, если такое предусмотрено, или инициировать процесс доставки основного топлива, а также оповестить вышестоящее руководство и потребителей о происходящем. Действия должны быть выполнены в соответствии с регламентом работы котельной и инструкциями для оператора
Прекращение подачи холодной воды в котельную	Ограничен ие работы котельной	Нарушение работы системы водоснабжения котельной	Ограничение циркуляции теплоносителя в системе тепоснабжен ия, понижение температуры в отапливаемых помещениях	местный	Оперативно- ремонтному персоналу сообщить об отсутствии холодной воды ответственному за эксплуатацию тепловых энергоустановок котельной, выяснить причину отключения. Оперативно- ремонтному персоналу при длительном отсутствии подачи холодной воды перейти на подпитку тепловой сети с резервного бака

Выход из строя сетевого насоса (насосов)	Ограничение (остановка) работы котельной	Техническая поломка насосного агрегата	Прекращение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения, понижение температуры в отапливаемых помещениях, размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем	местный	Оперативно-ремонтному персоналу сообщить ответственному за эксплуатацию тепловых энергоустановок котельной, переключиться на резервный сетевой насос. Оперативно-ремонтному персоналу при выходе из строя всей группы насосов организовать замену насоса из резервного запаса. При длительном отсутствии работы насоса организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания систем отопления.
Появление течи в отопительном котле	Ограничение работы котельной	Нарушение герметичности котла	Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения, понижение температуры в отапливаемых помещениях	местный	Оперативно-ремонтному персоналу сообщить ответственному за эксплуатацию тепловых энергоустановок котельной, переключиться на резервный котёл. Оперативно-ремонтному персоналу при сильной утечке теплоносителя произвести аварийную остановку котла
Порыв трубопровода в котельной	Ограничение (остановка)	Нарушение герметичности трубопровода	Прекращение циркуляции теплоносителя	местный	Оперативно-ремонтному персоналу

	работы котельной		в системе теплоснабжения, понижение температуры в отапливаемых помещениях, размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем		определить место порыва и возможность устранения без остановки котельной. В случае невозможности устранения порыва без остановки котельной, произвести сброс температуры в котлах без их остановки до устранения порыва. Сообщить ответственному за эксплуатацию тепловых энергоустановок котельной.
Повышение давления в сетевом контуре (отказ предохранительного клапана)	Разрыв сетевого трубопровода, отказ предохранительного клапана или манометра, появление течи котла	Техническая поломка	Прекращение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения, понижение температуры в отапливаемых помещениях, размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем	местный	Оперативно-ремонтному персоналу включить резервные насосы котлового контура, произвести аварийную остановку котла. Сообщить ответственному за эксплуатацию тепловых энергоустановок котельной
Падение давления в сетевом контуре	Ограничение работы котельной	Техническая поломка в системе теплоснабжения	Прекращение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения, понижение температуры в отапливаемых помещениях, размораживание наружных тепловых сетей и	местный	Оперативно-ремонтному персоналу выяснить причину падения давления путём осмотра тепловых сетей, организовать устранение аварии силами ремонтного персонала учреждения. При

			внутренних отопительных систем		возможности, отсечь повреждённый участок путём перекрытия запорной арматуры. Сообщить ответственному за эксплуатацию тепловых энергоустановок котельной
Выход из строя дымососа	Ограничен ие работы котельной	Техническая поломка агрегата	Ухудшении тяги, падение температуры в сетевом контуре	местный	Оперативно- ремонтному персоналу сообщить ответственному за эксплуатацию тепловых энергоустановок котельной. Переключиться на резервный дымосос. Организовать замену дымососа из резервного запаса
Пожар в котельной	Ограничен ие (остановка) работы котельной	Неисправность системы электроснабжения. Неправильная работа теплого оборудования котельной. Нарушение правил хранения топлива.	Прекращение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжен ия, понижение температуры в отапливаемых помещениях, размораживан ие наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем	местный	Оперативно- ремонтному персоналу отключить от электроснабжения котельную. Сообщить о пожаре в пожарную часть, приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения. При угрозе повреждения оборудования остановить котлы в аварийном режиме. Сообщить ответственному за эксплуатацию

					тепловых энергоустановок котельной
Падение дымовой трубы котельной	Ограничение (остановка) работы котельной	Разрушение ствола дымовой трубы	Ухудшении тяги, падение температуры в сетевом контуре	местный	Оперативно-ремонтному персоналу сообщить ответственному за эксплуатацию тепловых энергоустановок котельной. Оперативно-ремонтному персоналу выяснить причины падения, произвести срез повреждённого сегмента трубы для обеспечения выхода отработанных газов, включить в работу два дымососа, организовать работы по восстановлению трубы силами предприятия. При невозможности восстановления самостоятельно, привлечь специализированные предприятия
Разрушение здания котельной	Остановка работы котельной	Разрушение строительных конструкций здания котельной	Прекращение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения, понижение температуры в отапливаемых помещениях, размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных	местный	Оперативно-ремонтному персоналу отключить от электроснабжения здание котельной, обеспечить охрану котельной. Оперативно-ремонтному персоналу сообщить ответственному за эксплуатацию тепловых

			систем		энергоустановок котельной
--	--	--	--------	--	------------------------------

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:

- перебои в подаче электроэнергии;
- износ и поломка оборудования;
- неблагоприятные погодные-климатические явления;
- человеческий фактор.

3. Этапы организации работ по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения:

Первый этап – принятие экстренных мер по локализации и ликвидации последствий аварий и передача информации (оповещение) согласно инструкциям (алгоритмам действий по видам аварий) дежурного диспетчера единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Тарского муниципального района Омской области (далее ЕДДС), взаимодействующих структур и органов повседневного управления силами и средствами, привлекаемых к ликвидации аварийных ситуаций:

1) Дежурная смена и/или аварийно-технические группы, звенья организаций электро – водо - теплоснабжения: немедленно приступают к локализации и ликвидации аварийной ситуации (проводится разведка, определяются работы) и оказанию помощи пострадавшим.

2) С получением информации об аварийной ситуации старший расчета формирования выполняет указание дежурного (диспетчера) на выезд в район аварии.

3) Руководители аварийно-технических групп, звеньев, прибывшие в зону аварийной ситуации первыми, принимают полномочия руководителей работ по ликвидации аварии и исполняют их до прибытия руководителей работ, определенных Порядком действий по предупреждению и ликвидации аварий, органами местного самоуправления, руководителями организаций, к полномочиям которых отнесена ликвидация аварийной ситуации.

4) Собирается первичная информация и передаётся, в соответствии с инструкциями (алгоритмами действий по видам аварийных ситуаций) оперативной группе.

5) Проводится сбор руководящего состава администрации поселения и объектов ЖКХ и производится оценка сложившейся обстановки с момента аварии.

6) Определяются основные направления и задачи предстоящих действий по ликвидации аварий.

7) Руководителями ставятся задачи оперативной группе.

8) Организуется круглосуточное оперативное дежурство и связь с подчиненными, взаимодействующими органами управления и ЕДДС.

Второй этап – принятие решения о вводе режима аварийной ситуации и оперативное выполнение первоочередных задач определенных Порядком действий:

- 1) Проводится уточнение характера и масштабов аварийной ситуации, сложившейся обстановки и прогнозирование ее развития.
- 2) Разрабатывается Порядок-график проведения работ и решение о вводе режима аварийной ситуации.
- 3) Определяется достаточность привлекаемых к ликвидации аварии сил и средств.
- 4) По мере приведения в готовность привлекаются остальные имеющиеся силы и средства.

Третий этап – организация проведения мероприятий по ликвидации аварий и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения:

- 1) Проводятся мероприятия по ликвидации последствий аварии и организации первоочередного жизнеобеспечения населения.
- 2) Руководитель оперативной группы готовит отчет о проведенных работах и представляет его Главе Тарского муниципального района Омской области.

После ликвидации аварийной ситуации готовятся:

- решение об отмене режима аварийной ситуации;
- установление причин возникновения аварийной ситуации;
- документы на возмещение ущерба.

4. Организация управления ликвидацией аварий на объектах теплоснабжения и тепловых сетях

Для организации работы взаимодействующих органов при возникновении аварии создаются оперативные и рабочие группы (штабы). Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации Тарского муниципального района Омской области, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

- на межмуниципальном уровне — ЕДДС по вопросам сбора, обработки и обмена информации, оперативного реагирования и координации действий дежурных, диспетчеров организаций (далее ДО) (при наличии), расположенных на территории муниципального района, единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее ТП РСЧС):
- на муниципальном уровне – ответственный специалист администрации Тарского муниципального района Омской области,
- на объектовом уровне – дежурные, диспетчеры организаций (при

наличии).

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

5. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения

В режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ осуществляется дежурство специалистов и операторов котельных.

Время готовности к работам по ликвидации аварии- 45 мин.

При возникновении крупномасштабной аварии, срок ликвидации последствий более 12 часов.

При ликвидации последствий аварийных ситуаций применяется электронное моделирование аварийной ситуации с использованием имеющихся программных комплексов и автоматических систем управления.

Для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки.

Для устранения последствий аварийных ситуаций создаются и используются: резервы финансовых и материальных ресурсов теплоснабжающих (теплосетевых) организаций. Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются и утверждаются нормативным правовым актом.

К работам при ликвидации последствий аварийных ситуаций привлекаются специалисты аварийно-диспетчерских служб, оперативный персонал котельных, ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организации, в эксплуатации которой находится система теплоснабжения в круглосуточном режиме, посменно.

Таблица 2 - Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения

Наименование организации	Средства	Силы	Примечание
МУП «Родник»	Автомобиль «ГАЗ- 53А (Ассенизатор)» – 1ед.	5 человек	
	Автомобиль «ГАЗ- 2217 «Соболь» - 1 ед.		
	Автомобиль УАЗ-3962-1 ед.		
	Газ автоцистерна-1 ед.		
ООО «Техносервис»	УАЗ-33032 - 1 ед.	5 человек	
АСУСО Омской области «Атакский дом-интернат»	Автомобиль ГАЗ-322132 – 1ед.	8 человек	
	Автомобиль ГАЗ-322132 – 1ед.		
	Трактор ДТ-75 – 1ед.		
	АС-бочка МТЗ-82 – 1ед.		

АСУСО Омской области «Екатерининский дом-интернат им.В.П. Ярушкина»	Автомобиль УАЗ-3303 – 1ед.	8 человек	
	Трактор ДТ-75 ДРС-4- 1 ед.		
	Экскаватор ЭО 2321 030- 1 ед.		
	Автомобиль Газель NEXТ АС-машина - 1 ед.		
	УАЗ 396295 - 1 ед.		
МКУ «ЦФЭ и ХОУ в сфере образования»	Автомобиль УАЗ-39094 Фермер — 1 ед.	5 человек	
	Автомобиль «ЗИЛ-131» - 1 ед.		
	Автомобиль «ГАЗ- 53А» - 1 ед..		
АО «ДРСУ №5»	Экскаватор- 1 ед.	5 человек	
	Бульдозер - 1 ед.		
	Автогрейдер- 1 ед.		
	Автомобиль КАМАЗ - 1 ед.		
ОАО «Тарское АТП»	Автомобиль ПАЗ 32054/32053 — 5 ед.	5 человек	
Тарский РЭС ПО СЭС ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго»	Автомобиль УАЗ (аварийная служба) - 1 ед.	5 человек	
	Экскаватор - 1 ед.		
	Автомобиль КАМАЗ - 1 ед.		
	Автокран - 1 ед.		

6. Порядок и процедуру организации взаимодействия сил и средств Тарского муниципального района, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения в соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении

Таблица 3 - План взаимодействия сил и средств Тарского муниципального района, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения

Характер аварийной ситуации	Наименование привлекаемых организаций и служб							
	Теплоснабжающие предприятия Тарского муниципального района. Предприятия обращаются в ЕДДС т. 2-00-05	АО «Омскгазстройэксплуатация» участок №5 Дисп. т. 2-31-30	ПЧ-58 МЧС г.Тара Деж. часть т.01	МО МВД РФ «Тарский» Деж. часть т.02	БУЗОО Тарская ЦРБ Скорая мед.помощь т.03	Тарский РЭС ПО СЭС ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» Дисп. т. 2-04-63	ОАО «Тарское АТП» Дисп. 2-20-61 т. 2-26-84	ЕДДС Отдел по делам ГО и ЧС Административный Тарского муницип

								ципально го района г. 2-00- 05 2-27- 61
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Пожар в котель ной	Совместно с другими службами принимает меры по локализации и пожара. Устраняет угрозы жизни и здоровью людей и безопасност и окруж. среды.	Не задействов ан.	Осуще ствляет общее руково дство на месте аварии. Органи зует спасен ие людей и помощ ь постра давши м. Занима ется ликвид ацией пожара .	Обеспеч ивает оцеплен ие и охрану объекта. Организ ует помощь и эвакуац ию людей из зоны аварии.	Оказыва ет первую помощь пострада вшим и доставля ет их в лечебно е учрежде ние.	Отключ ает район взрыва от электр оснабж ения и при необхо димост и перевод ит электр оснабж ение данног о участк а от других участк ов.	При необхо димост и высыла ет автобу сы для эвакуа ции наследо вания в пункты времен ного размещ ения (ПВР).	а) Доводит информацию до руководства района. б) В зависимости от сложности и аварии сообщает в ГУ ГОЧС МЧС области. в) Организует работу КЧС
Обрыв провод а на возду шной	Производит аварийную остановку котлов. Предприни	Не задействов ан.	Не задейств ован.	Не задейств ован.	При необход имости высылае т	а) Высылает машины и	При необхо димост и высыла	а) Доводит информацию

линии электр оперед ачи (далее ВЛ) обеспе чиваю щей электр оснаб жение котель ной. Место возник новени я опора ВЛ или в месте ввода провод ов от ВЛ в здание котель ной	мает меры к предотвращ ению разморажив ания тепловых сетей. Оповещает: ЕДДС т. 2-00-05 потребителе й тепловой энергии.				машины скорой помощи.	аварий ную бригад у к месту аварии. Опове щает: ЕДДС т.2-00-05 Теплос набжа ющее предпр иятие.	ет автобу сы для эвакуа ции населе ния в пункты времен ного размещ ения (ПВР).	ию до руко водст ва райо на. б) В завис имос ти от слож ност и авар ии сообщ ает в МЧС Омск ой обла сти
Техни ческий отказ (наруш ения в работе) котель ного оборуд ования	а) Определяет характер аварии и обстановку на месте происшеств ия б) Высылает аварийные машины. в) Оповещает: ГПС, т.01, МО МВД, т.02, Тарский РЭС, т. 2-04-63, Скорая помощь, т. 03,	Не задействов ан.	При необход имости направ ляет пожарн ую техник у.	При необход имости направ ляет наряд полиции , произво дит оцеплен ие района.	При необход имости направл яет машины скорой помощи.	При необход имости направ ляет машин ы и аварий ную бригад у к месту аварии.	При необход имости направ ляет автобу сы для эвакуа ции населе ния в пункты времен ного размещ ения (ПВР).	а) Дово дит инфо рмаци ю до руко водст ва райо на. б) В завис имос ти от слож ност и авар ии сообщ ает

	отдел по делам ГО и ЧС т. 2-27-61.							в МЧС Омск ой обла сти
Порыв на трубоп роводе теплов ой сети	Производит отключение поврежденн ого участка теплосети. По возможност и осуществля ет подачу тепла по резервной схеме. Производит ликвидацию аварии. Оповещает: ЕДДС т.2- 00-05, потребителе й тепловой энергии. При необходимо сти производит ограничени е подачи тепла согласно графика.	Не задействов ан.	Не задейств ован.	При необход имости произво дит оцеплен ие района.	Не задейств ован.	Не задейств ован.	При необхо димост и высыла ет автобу сы для эвакуа ции наделе ния в пункты времен ного размещ ения (ПВР).	а) Дово дит инфо рмац ию до руко водст ва райо на. б) В завис имос ти от слож ност и авар ии сооб щает в МЧС Омск ой обла сти. в) Орга низу ет рабо ту КЧС

Прекращение подачи электрической энергии и в котельную (общий сценарий для аварии системы электрооборужения котельной Тарского МР)	Производит аварийную остановку котлов. Предпринимает меры к предотвращению размораживания тепловых сетей. Оповещает: ЕДДС т.2-00-05 потребителей тепловой энергии.	Не задействован.	Не задействован.	Не задействован.	Не задействован.	а) Высылает машины и аварийную бригаду к месту аварии. Оповещает: ЕДДС т.2-00-05 Теплоснабжающее предприятие.	При необходимости высылают автобусы для эвакуации населения в пункты временного размещения (ПВР).	а) Доводит информацию до руководства района. б) В зависимости от сложности аварии сообщает в МЧС Омской области
--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	---	---	---

Разрушение здания котельной	Осуществляет общее руководство на месте аварии. Действует согласно Порядку до устранения угрозы жизни и здоровью людей и безопасности и окруж. среды. Организует работы по устранению аварии. Оповещает: ГПС, т.01, МО МВД, т.02, Тарский РЭС, т. 2-04-63, Скорая помощь, т. 03, отдел ГО и ЧС т. 2-27-61.	Не задействован.	Приводит средства пожаротушения в готовность. Не допускает открытого огня в зоне аварии. Эвакуирует людей из загазованного помещения.	Обеспечивает оцепление и эвакуацию людей из помещения.	Оказывает первую помощь пострадавшим и доставляет их в лечебное учреждение.	Находится на месте аварии и действует по указанию руководителя работ.	При необходимости высылает автобусы для эвакуации населения в пункты временного размещения (ПВР).	а) Доводит информацию до руководства района. б) В зависимости от сложности аварии сообщает в МЧС области. в) Организует работу КЧС
Взрыв водогрейного котла котельной Тарского муниципального района	Осуществляет общее руководство на месте аварии. Действует согласно Порядку до устранения угрозы жизни и здоровью людей и безопасности и окруж. среды. Организует работы по	Не задействован.	Приводит средства пожаротушения в готовность. Не допускает открытого огня в зоне аварии. Эвакуирует	Обеспечивает оцепление и эвакуацию людей из помещения.	Оказывает первую помощь пострадавшим и доставляет их в лечебное учреждение.	Находится на месте аварии и действует по указанию руководителя работ.	При необходимости высылает автобусы для эвакуации населения в пункты временного размещения (ПВР).	а) Доводит информацию до руководства района. б) В зависимости от сложности

устранению аварии. Оповещает: ГПС, т.01, МО МВД, т.02, Тарский РЭС, т. 2-04-63, Скорая помощь, т. 03, отдел ГО и ЧС т. 2-27-61.		рует людей из загазов анного помещ ения.					и авар ии сооб щает в МЧС обла сти. в) Орга низу ет рабо ту КЧС
--	--	--	--	--	--	--	--

7. Состав и дислокация сил и средств используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения

- Для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки

- Нормативное количество сил и средств, необходимых для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций приведено в таблице 4.

Таблица 4 - Состав и дислокация сил и средств используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения

Наименование организации	Средства и силы		Место дислокации
МУП «Родник»	Автомобиль «ГАЗ- 53А (Ассенизатор)» – 1ед.	5 человек	Омская область с. Заливино, ул. Школьная, 1Б
	Автомобиль «ГАЗ- 2217 «Соболь» - 1 ед.		
	Автомобиль УАЗ-3962-1 ед.		
	Газ автоцистерна-1 ед.-1 ед.		
ООО «Техносервис»	УАЗ-33032 - 1 ед.	5 человек	Омская область г. Тара, ул. Транспортная, 18
АСУСО Омской области «Атакский дом-интернат»	Автомобиль ГАЗ-322132 – 1ед.	8 человек	Омская область п. Атак, ул. Горская, 6
	Автомобиль ГАЗ-322132 – 1ед.		
	Трактор ДТ-75 – 1ед.		

	АС-бочка МТЗ-82 – 1ед.		
	Автомобиль УАЗ-3303 – 1ед.		
АСУСО Омской области «Екатерининский дом-интернат им.В.П. Ярушкина»	Трактор ДТ-75 ДРС-4- 1 ед.	8 человек	с. Екатерининское, ул. Интернатская, 6
	Экскаватор ЭО 2321 030- 1 ед.		
	Автомобиль Газель NEXT АС-машина - 1 ед.		
	УАЗ 396295 - 1 ед.		
	Автобус ПАЗ 3205- 1 ед.		
МКУ «ЦФЭ и ХОУ в сфере образования»	Автомобиль УАЗ-39094 Фермер — 1 ед.	5 человек	Омская область г.Тара, ул. Водников, 76
	Автомобиль «ЗИЛ-131» - 1 ед.		
	Автомобиль «ГАЗ- 53А» - 1 ед.		
АО «ДРСУ №5»	Экскаватор- 1 ед.	5 человек	Омская область г. Тара, ул. Лихачева, 12
	Бульдозер - 1 ед.		
	Автогрейдер- 1 ед.		
	Автомобиль КАМАЗ - 1 ед.		
ОАО «Тарское АТП»	Автомобиль ПАЗ 32054/32053 — 5 ед.	5 человек	Омская область г. Тара, ул. Лихачева, 1
Тарский РЭС ПО СЭС ПАО «Россети Сибирь»-«Омскэнерго»	Автомобиль УАЗ (аварийная служба) - 1 ед.	5 человек	Омская область г. Тара, ул. Немчиновская, 69
	Экскаватор - 1 ед.		
	Автомобиль КАМАЗ - 1 ед.		
	Автокран - 1 ед.		

8. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)

Таблица 5 - Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения			
1.	При поступлении информации (сигнала) в ДД организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения:	Немедленно	Дежурные, диспетчера, руководители объектов электро -, водо -, теплоснабжения

	определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения); принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования; организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них; принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения		
2.	Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка	Ч (0ч. 30 мин.- 01.ч.00 мин)	Аварийно-технические звенья, группы

	автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения; подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток; обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы.		
3.	При поступлении сигнала в ЕДДС Тарского муниципального района Омской области об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: доведение информации до заместителя Главы руководителя рабочей группы (его зама) оповещение и сбор рабочей и оперативной группы	Немедленно Ч + 1ч.30мин.	ЕДДС
4.	Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в администрации и ДО муниципальных	Ч + 2ч.00мин.	Рабочая и оперативная группа

	образований района.		
5.	Организация работы оперативной группы	Ч+2ч. 30 мин.	Руководитель оперативной группы
6.	Выезд оперативной группы МО в населенный пункт, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации Определение количества потенциально опасных предприятий, предприятий с безостановочным циклом работ, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной аварийной ситуации	Ч+(2ч. 00 мин - 3 час.00мин).	Руководитель рабочей группы
7.	Организация населения круглосуточного дежурства руководящего состава поселения	Ч+3ч.00мин.	Оперативная группа
8.	Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.	Ч+3ч. 00 мин.	Руководитель Оперативной группы
9.	Оповещение населения об аварии на	Ч+3ч. 00 мин.	ЕДДС

	коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости)		
10.	Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения.	Ч+3ч.00мин.	Руководитель, рабочей и оперативной группы
11.	Организация сбора и обобщения информации: о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения сельских (городских) поселений; о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива	Через каждые 1 час (в течении первых суток) 2 2 часа (в последующие сутки).	ЕДДС и оперативная группа
12.	Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения	В ходе ликвидации аварии.	Руководитель Оперативной группы
13.	Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии	Ч+3 ч 00 мин.	МО МВД России
14.	Доведение информации до рабочей группы о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения	Ч + 3ч.00 мин.	Руководитель Оперативной группы

	дополнительных сил и средств		
15.	Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения	Ч + 3ч.00 мин	По решению рабочей группы

*Ч – время и дата возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

9. Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения.

Для ликвидации аварий на объектах теплоснабжения Тарского муниципального района создаются и используются резервы финансовых и материальных ресурсов, резервы финансовых материальных ресурсов организаций.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

Таблица 6 - Финансовые средства, определенные в бюджете Тарского муниципального района на обеспечение операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения.

№	Наименование	Сумма, тыс.рублей	Примечание
1	Тарский муниципальный район	500	

Общее количество материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций по организациям, осуществляющим эксплуатацию систем теплоснабжения, приведено в таблице 7 (сводная по предприятиям Тарского района).

Таблица 7 - Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий

№ п/п	Наименование материально-технического ресурса	Ед. измерения	Количество	Примечания
1	Затвор поворотный дисковый межфланцевый PN-10, DN-100	шт.	7	
2	Затвор поворотный дисковый межфланцевый PN-10, DN-80	шт.	7	
3	Затвор поворотный дисковый межфланцевый PN-10, DN-65	шт.	10	

4	Затвор поворотный дисковый межфланцевый PN-10, DN-50	шт.	15	
5	Фланцы стальные плоские приварные PN-0.6МПа, DN-100 гост 12820-80	шт.	14	
6	Фланцы стальные плоские приварные PN-0.6МПа, DN-80 гост 12820-80	шт.	14	
7	Фланцы стальные плоские приварные PN-0.6МПа, DN-65 гост 12820-80	шт.	20	
8	Фланцы стальные плоские приварные PN-0.6МПа, DN-50 ГОСТ 12820-80	шт.	30	
9	Кран шаровой латунный полнопроходной, рычаг, диам. 50 мм.	шт.	15	
10	Кран шаровой латунный полнопроходной, рычаг, диам. 40 мм.	шт.	14	
11	Кран шаровой латунный полнопроходной, рычаг, диам. 32 мм.	шт.	12	
12	Кран шаровой латунный полнопроходной, рычаг, диам. 25 мм.	шт.	12	
13	Кран шаровой латунный полнопроходной, рычаг, диам. 20 мм.	шт.	8	
14	Кран шаровой латунный полнопроходной, рычаг, диам. 15 мм.	шт.	7	
15	Отвод диам. 73 мм.	шт.	8	
16	Отвод диам. 89 мм.	шт.	8	
17	Отвод диам. 50 мм.	шт.	9	
18	Тех. резина ТКМЩ, толщ 5 мм. (резинотехническая листовая)	кв.м	7	
19	Паронит листовой ПОН-Б, толщ 3 мм.	кг	5	
20	Картон асбестовый ГОСТ 2850-95, толщ 4 мм.	кг	6	
21	Шнур асбестовый 20,0мм ГОСТ 1779-83	кг	5,25	
22	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-91, 108х4	м.	20	
23	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-91, 89х4	м.	10	
24	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-91, 76х3,5	м.	36	
25	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-91, 57х3,5	м.	15	
26	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-91, 38х2	м.	10	
27	Манометры технические показывающие М20х1,53У стальной корпус, диам 100 мм.	шт.	12	
28	Кран 3х ходовой Ду15 мм., для манометров G2+М20х1,5	шт.	12	
29	Термометр СП-П(0+100) 100 мм.	шт.	11	
30	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марки стали ВСт3пс5, листовая толщ. 5мм.	кв.м	4	
31	Набивки многослойно-плетеные прорезиненные асбестовые.	кг	4	
32	Кислород технический	Баллон	8	
33	Газ – пропан	Баллон	8	

34	Смазка Литол 24	кг.	36	
35	Электроды ОК-46, диам 3 мм.	кг.	100	
36	Круг отрезной по металлу, 230х 2.5 х22 мм.	шт.	85	
37	Дымосос ДН-3,5	шт.	5	
38	Насос консольный	шт.	6	

9.1 Порядок действий по ликвидации аварий на объектах теплоснабжения

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу теплоэнергии в дома и социально значимые объекты.

Порядок и организация ремонтно-восстановительных работ на теплопроизводящих объектах (далее — ТПО) и тепловых сетях (далее — ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно — ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует ЕДДС не позднее 20 минут с момента происшествия.

О сложившейся обстановке население информируется Администрация Тарского муниципального района Омской области эксплуатирующей организацией.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе Тарского муниципального района, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации Тарского муниципального района Омской области, ЕДДС.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

На территории Тарского муниципального района созданы пункты временного размещения населения (ПВР), пострадавшего в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. При необходимости население эвакуируется в пункты временного размещения

населения (ПВР). В случае аварии на котельной или тепловых сетях, повлекшей недопустимое снижение температуры в жилых помещениях, предусмотрена эвакуация населения в пункты временного размещения (таблица 8).

Таблица 8 - Пункты временного размещения населения (ПВР) в Тарском муниципальном районе

Фактический адрес учреждения, контактный телефон	Наименование учреждения	Ф.И.О. руководителя, контактный телефон	Вместимость (номеров, корпусов, классов/человек)	Организация жизнеобеспечения в ПВР			
				Медицинская помощь (учреждения персонала и техника)	Обеспечение водой (учреждения персонал и техника)	Обеспечение продуктами питания и прод. сырьем (учреждения персонал и техника)	Обеспечение коммунально-бытовыми услугами (учреждения персонал и техника)
646504, с. Петрово, 8-38171-2-34-09 Тарский район Омская область	БУ СОЛ ДК «Лесная поляна»	Цыганков Андрей Анатольевич, 8-38171-2-34-09, 8-913-613-49-59	200 человек	Чекрушанский ФАП Персонал – 2 чел.	Водозаборная скважина, локальная станция очистки воды - Персонал – 3 чел. Техника – 1 ед.	Столовая школы на 200 человек / сутки Персонал – 4 чел. Техника – 1 ед.	ООО «Техносервис» (теплоснабжение) Персонал – 4 чел. Техника – 1 ед.